



I- COLCHÃO DE ASSENTAMENTO

II- COMPACTAÇÃO MANUAL

III- COMPACTAÇÃO MECÂNICA

ESCAVAÇÃO E REENCHIMENTO DAS VALAS (cm)					
DN	b	h1	h2	h3	h total
63	40	10	40	50	100
90	40	10	40	50	100
110	40	10	40	50	100
160	60	10	60	70	140
225	60	10	60	70	140
280	80	10	60	70	140
300	80	10	60	70	140
350	100	15	65	75	155
400	100	15	70	80	165
450	120	15	75	85	175
500	120	15	80	90	185
600	120	15	90	100	205
700	140	15	100	110	225
800	140	15	110	120	245

Descontar volume do tubo no reaterro.

Obs.: Para redes no passeio, diminuir 20 cm em h3.



Av. Cel. Travassos, 287  
Fone/Fax: (51) 3587-1121

data  
**FEV/20**

assunto

**PROJETO BÁSICO**  
**JARDIM DA FIGUEIRA - (Valas para Tubulação)**

arquivo

**XXX-AG-PE-SAA-DT-002-R01**

responsável

**Engº Geovano Klafke Mendes**

escala

**s/escala**

desenho

**Geovano**

unidade

**centímetros**

prancha

**04**