



## Relatório de Dúvidas do Processo

### Processo

**Número:** 8/2021

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**Orgão:** Setor de Compras

**Número do Processo Interno:** 25/2021

**Abertura:** 23/04/2021 - 13:30

**Município:** Novo Hamburgo / RS

Registrado em	Assunto	Respondido Em
12/04/2021 - 17:11	Solicitação de duvidas	13/04/2021 - 10:07
Os serviços poderão ser executados no local aonde se encontram os tanques sem necessidade de retirada dos tanques da unidade? Seria possível encaminhar fotos?		
Seguem respostas emitidas pelo Gestor da contratação, Eng. Arlindo Soares Räder: "Não. Os tanques devem ser removidos das instalações da COMUSA para serem trabalhados nas instalações da empresa contratada."		

Registrado em	Assunto	Respondido Em
12/04/2021 - 17:11	Solicitação de duvidas	13/04/2021 - 10:07
Poderiam nos encaminhar desenho dos tanques		
"São dois tanques iguais. Em anexo, seguem 7 fotografias dos dois tanques assentados, temporariamente, no pátio da COMUSA." (fotos incluídas no processo)		

Registrado em	Assunto	Respondido Em
13/04/2021 - 18:43	Solicitação de duvidas	14/04/2021 - 10:49

Por gentileza encaminhar desenho ou informação das medidas dos tanques.

"Dúvidas podem ser resolvidas por meio de visita técnica (não obrigatória), conforme orientações no Edital. No entanto, seguem informações das medidas dos tanques: diâmetro da base -2,5m; altura do tanque -5,5m; capacidade 25m3."

Registrado em	Assunto	Respondido Em
13/04/2021 - 18:47	Solicitação de duvidas	14/04/2021 - 10:49
A escada que já se encontra no tanque pode ser reforçada		
Seguem respostas emitidas pelo Gestor da contratação, Eng. Arlindo Soares Räder: "Não! O Edital é bem claro, Anexo I, item j: Instalação de escada do tipo marinho com guarda-corpo: deverá ser instalada escada do tipo marinho com guarda-corpo, confeccionada em perfil pultrudado, para acesso à superfície (calota) superior dos tanques. A escada com guarda-corpo deverá ser fixada por meio de parafusos, porcas e arruelas de aço inoxidável, permitindo a montagem e desmontagem, quando necessário. A escada e os guarda corpos deverão ser na cor amarelo segurança."		

[Voltar](#)