

## **Pedidos de Esclarecimento**

**Dúvida:** Solicitamos confirmação se, para fins de habilitação técnica, é exigida a apresentação de quadro técnico com profissionais registrados em conselho de classe (como CREA) ou Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), visto que o item 4.4.1 do edital menciona apenas a necessidade de atestado de capacidade técnica.

**Resposta:** Será exigida apenas a apresentação de atestado ou certidão de capacidade técnica, de acordo com o subitem 4.4.1 do Termo de Referência.

**Dúvida:** Para fins de compatibilidade, solicitamos a gentileza de informar qual fabricante de painéis elétricos a COMUSA utiliza atualmente, considerando contratos de reposição de peças já existentes, a fim de ofertarmos o mesmo padrão.

**Resposta:** Prezado, seu questionamento foi analisado pela área técnica que emitiu a seguinte resposta: Seguem alguns fabricantes de painéis utilizados pela COMUSA: WEG, CEMAR LEGRAND, CARTHOM S. Ressalta-se que será admitido qualquer fabricante desde que as características estejam em conformidade com as especificações técnicas do Termo de Referência e que a indicação de marca ou fabricante é apenas uma referência comercial nos termos da alínea d, do Art. 41 da Lei n. 14.133/2021.

**Dúvida:** Solicito confirmação se deve ser considerado o uso de reatância externa (reatores de linha ou carga) nos painéis especificados no Pregão Eletrônico nº 13/2025 - COMUSA.

**Resposta:** Prezado, seu questionamento foi analisado pela área técnica que emitiu a seguinte resposta: Pode ser desconsiderado o uso de reatância externa.

**Dúvida:** Pregão Eletrônico nº 13/2025 da COMUSA. Não localizamos os arquivos dos projetos elétricos (Anexos I-A, I-B e I-C) no Portal de Compras Públicas. Solicitamos, por gentileza, o envio dos referidos arquivos ou a indicação de onde podem ser acessados.

**Resposta:** Prezado, seu questionamento foi analisado pela área técnica que emitiu a seguinte resposta: Os Anexos I-A, I-B e I-C estão localizados no próprio Edital, nas páginas 51, 52-54 e 55-58, respectivamente. Foram elaborados os projetos básicos dos painéis, os quais não contêm os diagramas unifilares que serão objeto de fornecimento da CONTRATADA.