

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO N. 30/2024

Dúvidas:

Referente ao produto ÁCIDO FLUOSSILICICO:

1. Qual a capacidade de armazenagem dos reservatórios da COMUSA?
2. Considerando a distância entre o estacionamento do caminhão e o local onde fica o tanque de armazenamento, qual o tamanho do mangote (em metros) necessário para descarregamento do produto?
3. Qual o tamanho do engate (em polegadas) necessário para descarregamento do produto?
4. Será necessário algum equipamento em regime de comodato?
5. Sobre o item 2.2.4 do EDITAL (Ressalta-se que o local de entrega poderá ser alterado...), quais são os endereços?
6. Referente ao ITEM 2.1.10 do EDITAL (A COMUSA reserva-se no direito de solicitar, a seu critério e a qualquer tempo...), especificamente sobre as AMOSTRAS: Quais serão os procedimentos, quantidade e prazo para envio/apresentação da amostra?"

Respostas:

Prezado Licitante, a fim de auxiliar na resposta, seus questionamentos foram analisados pela área técnica requisitante, que se manifestou da seguinte forma:

"1- Com relação ao ácido fluossilícico, reservatório de capacidade 25.000 litros.

2- Mínimo de 20 metros.

3- Diâmetro de ~60mm; equivalente ao de ~2".

4- Não se aplica comodato.

Conforme o item 2.2.10 do Anexo I - Termo de Referência, tem-se:

2.2.10. O produto deverá ser entregue e descarregado por conta e risco da empresa contratada. A empresa contratada deverá adequar-se às condições físicas de recebimento no local de entrega do produto. Se necessário, deverá disponibilizar à COMUSA um sistema (bomba, compressor e/ou outro conjunto de equipamentos adequados) que permita o descarregamento do produto químico transportado às instalações da COMUSA.

A disponibilização é somente no ato do descarregamento da carga por conta e risco da empresa contratada, se necessário.

5- Trata-se de uma redação padrão do Edital. Ressalta-se que não há previsão de alteração de local, com relação ao ácido fluossilícico.

6- Trata-se de uma redação padrão do Edital. Para o caso específico do ácido fluossilícico, não há previsão de solicitação de amostras durante o transcorrer do processo licitatório."
