

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO N. 2/2025

Dúvida:

2. Sr. Pregoeiro, tempestivamente solicito esclarecimento referente ao PE Nº 2/2025. A flange cega solicitada não consta na ABNT NBR 5667-1/2006. Conforme a ABNT NBR 5667-1/2006, o flange da base do hidrante de coluna e as conexões empregadas para a sua instalação devem ser fabricados de acordo com a ABNT NBR 7675 - PN 10. Sendo assim, solicito esclarecimento referente aos desenhos para fabricação dos flanges cegos DN 60 e DN 100. Agradeço.

Resposta:

Prezado Licitante, seu questionamento foi analisado pela área requisitante, que emitiu a seguinte resposta:

Os flanges cegos DN 60 e DN 100 deverão ser produzidos com diâmetro e espessura conforme padroniza a ABNT NBR 5667-1/2006. Porém, com furações realizadas in loco devido a gama de variação das furações dos hidrantes distribuídos no município de Novo Hamburgo.