

# PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

## Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo - Comusa

### Setor de Compras

### Registro de Preços Eletrônico - 11/2026

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Assunto	Situação	Arquivo
-	-	11/05/2026 - 13:08:30	ALTERAÇÃO PE 80 PARA PE 100	12/05/2026 - 08:59:49	

Questionamento: Prezado(a) Pregoeiro(a),

Solicitamos, respeitosamente, a possibilidade de aceitação do material em PE 100 como alternativa ao PE 80.

Informamos que, por motivos alheios à nossa vontade, houve a descontinuidade da produção da resina PE 80 por seu fabricante, o que inviabiliza o fornecimento deste material no mercado.

Ressaltamos que o PE 100 é tecnicamente superior e amplamente utilizado como substituto ao PE 80, atendendo plenamente às exigências de desempenho, resistência e durabilidade, sem prejuízo à aplicação pretendida.

Dessa forma, entendemos que a aceitação do PE 100 contribui para a ampliação da competitividade do certame, sem comprometer a qualidade do objeto licitado.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Resposta: Prezado,

Em atenção ao questionamento apresentado, a área técnica requisitante indicou que a possibilidade de aceite de tubos e conexões fabricados com a resina PE-100 está expressamente disposta no Item 2.1.2 do Termo de Referência anexo ao Edital (página 26).

O Item assim dispõe: "2.1.2. Poderão ser aceitos tubos e conexões, quando especificado a resina PE-80, a fabricação com a resina PE-100, contudo deverá ser mantida a espessura original da especificação SDR-17 PE-80 ou SDR-11 PE-80."

