Publicação: 11 de abril de 2025

Conforme determinação do Decreto Nº5.440 de 04 de maio de 2005, seguem abaixo as informações sobre a qualidade da água distribuída em Novo Hamburgo.

Estes resultados também estão disponíveis no site www.comusa.com.br e na unidade da COMUSA localizada na Rua Joaquim Nabuco, 1074.

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ETA COMUSA

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês JANEIRO 2020

pH	6,79
COR (UH).....	2
TURBIDEZ (UT).....	0,24
CLORO LIVRE (mg/L Cl2	0,95
FLUORETO (mg/LF).....	0,69

Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 2,1%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês FEVEREIRO 2020

pH	6,83
COR (UH).....	6
TURBIDEZ (UT).....	0,45
CLORO LIVRE (mg/L Cl2	0,84
FLUORETO (mg/LF).....	0,68

Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 3,8%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês MARÇO 2020

pH	6,83
COR (UH).....	5
TURBIDEZ (UT).....	0,25
CLORO LIVRE (mg/L Cl2	0,85
FLUORETO (mg/LF).....	0,68

Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 2,1%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês ABRIL 2020

pH	7,07
COR (UH).....	9
TURBIDEZ (UT).....	0,26
CLORO LIVRE (mg/L Cl2	0,33
FLUORETO (mg/LF).....	0,76

Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 4,2%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês MAIO 2020

pH	6,93
COR (UH).....	3
TURBIDEZ (UT).....	0,28
CLORO LIVRE (mg/L Cl2	0,58
FLUORETO (mg/LF).....	0,74

Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 7,8%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês JUNHO 2020

pH	6,79
COR (UH).....	2
TURBIDEZ (UT).....	0,25
CLORO LIVRE (mg/L Cl2	1,09
FLUORETO (mg/LF).....	0,73

Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 4,6%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês JULHO 2020

pH	6,58
COR (UH).....	1
TURBIDEZ (UT).....	0,29
CLORO LIVRE (mg/L Cl2	1,36
FLUORETO (mg/LF).....	0,68

Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 5%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês AGOSTO 2020

pH	6,70
COR (UH).....	0
TURBIDEZ (UT).....	0,31
CLORO LIVRE (mg/L Cl2	1,37
FLUORETO (mg/LF).....	0,73

Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 5%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês SETEMBRO 2020

pH	6,75
COR (UH).....	0
TURBIDEZ (UT).....	0,27
CLORO LIVRE (mg/L Cl2	1,18
FLUORETO (mg/LF).....	0,76

Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 1,7%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês OUTUBRO 2020

pH	6,98
COR (UH).....	1
TURBIDEZ (UT).....	0,30
CLORO LIVRE (mg/L Cl2	1,34
FLUORETO (mg/LF).....	0,72

Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 1,7%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês NOVEMBRO 2020

pH	7,00
COR (UH).....	3
TURBIDEZ (UT).....	0,31
CLORO LIVRE (mg/L Cl2	1,25
FLUORETO (mg/LF).....	0,76

Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 1,7%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês DEZEMBRO 2020

pH	6,98
COR (UH).....	0
TURBIDEZ (UT).....	0,29
CLORO LIVRE (mg/L Cl2	1,2
FLUORETO (mg/LF).....	0,77

Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 1,7%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês JANEIRO 2021

pH	6,87
COR (UH).....	3
TURBIDEZ (UT).....	0,37
CLORO LIVRE (mg/L Cl2	0,78
FLUORETO (mg/LF).....	0,75

Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 3,8%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês FEVEREIRO 2021

pH	7
COR (UH).....	1
TURBIDEZ (UT).....	0,28
CLORO LIVRE (mg/L Cl2	1,03
FLUORETO (mg/LF).....	0,68

Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 5%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês MARÇO 2021

pH	6,9
COR (UH).....	1
TURBIDEZ (UT).....	0,28
CLORO LIVRE (mg/L Cl2	1,11
FLUORETO (mg/LF).....	0,69

Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 1%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês ABRIL 2021

pH	6,8
COR (UH).....	4
TURBIDEZ (UT).....	0,28
CLORO LIVRE (mg/L Cl2	0,86
FLUORETO (mg/LF).....	0,67

Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 3%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês MAIO 2021

pH	6,7
COR (UH).....	2
TURBIDEZ (UT).....	0,23
CLORO LIVRE (mg/L Cl2	0,77
FLUORETO (mg/LF).....	0,76

Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 3%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês JUNHO 2021

pH	6,7
COR (UH).....	1
TURBIDEZ (UT).....	0,42
CLORO LIVRE (mg/L Cl2	1,17
FLUORETO (mg/LF).....	0,77

Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 4 %

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês JULHO 2021

pH	6,5
COR (UH).....	2
TURBIDEZ (UT).....	0,37
CLORO LIVRE (mg/L Cl2	1,36
FLUORETO (mg/LF).....	0,79

Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 0,4%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês AGOSTO 2021

pH	6,8
COR (UH).....	2
TURBIDEZ (UT).....	0,33
CLORO LIVRE (mg/L Cl2	1,09
FLUORETO (mg/LF).....	0,77

Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 5 %

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês SETEMBRO 2021

pH	6,8
COR (UH).....	2
TURBIDEZ (UT).....	0,45
CLORO LIVRE (mg/L Cl2	1,28
FLUORETO (mg/LF).....	0,82

Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 2,1%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês OUTUBRO 2021

pH	6,8
COR (UH).....	1
TURBIDEZ (UT).....	0,28
CLORO LIVRE (mg/L Cl2	1,45
FLUORETO (mg/LF).....	0,8

Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 1,7%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês NOVEMBRO 2021

pH	6,8
COR (UH).....	2
TURBIDEZ (UT).....	0,33
CLORO LIVRE (mg/L Cl2	1,26
FLUORETO (mg/LF).....	0,73

Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 2,9 %

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês DEZEMBRO 2021

pH	6,81
COR (UH).....	2
TURBIDEZ (UT).....	0,33
CLORO LIVRE (mg/L Cl2	1,14
FLUORETO (mg/LF).....	0,66

Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 2,5%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês JANEIRO 2022

pH	6,7
COR (UH).....	4
TURBIDEZ (UT).....	0,26
CLORO LIVRE (mg/L Cl2	0,82
FLUORETO (mg/LF).....	0,66

Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 2,9%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês FEVEREIRO 2022

pH	6,9
COR (UH).....	7
TURBIDEZ (UT).....	0,27
CLORO LIVRE (mg/L Cl2	0,65
FLUORETO (mg/LF).....	0,66

Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 2,9%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês MARÇO 2022

pH	6,8
COR (UH).....	6
TURBIDEZ (UT).....	0,32
CLORO LIVRE (mg/L Cl2	0,59
FLUORETO (mg/LF).....	0,66

Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 5%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês ABRIL 2022

pH	6,7
COR (UH).....	1
TURBIDEZ (UT).....	0,32
CLORO LIVRE (mg/L Cl2	1,22
FLUORETO (mg/LF).....	0,68

Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 0,8%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês MAIO 2022

pH	6,7
COR (UH).....	1
TURBIDEZ (UT).....	0,41
CLORO LIVRE (mg/L Cl2	1,33
FLUORETO (mg/LF).....	0,73

Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 0,8%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês JUNHO 2022

pH	7,2
COR (UH).....	1
TURBIDEZ (UT).....	0,44
CLORO LIVRE (mg/L Cl2	1,42
FLUORETO (mg/LF).....	0,75

Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 1,3%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês JULHO 2022

pH	7
COR (UH).....	1
TURBIDEZ (UT).....	0,42
CLORO LIVRE (mg/L Cl2	1,29
FLUORETO (mg/LF).....	0,72

Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 1,3%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês AGOSTO 2022

pH	6,9
COR (UH).....	0
TURBIDEZ (UT).....	0,36
CLORO LIVRE (mg/L Cl2	1,31
FLUORETO (mg/LF).....	0,7

Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 0,8%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês SETEMBRO 2022

pH	7,1
COR (UH).....	1
TURBIDEZ (UT).....	0,31
CLORO LIVRE (mg/L Cl2	1,26
FLUORETO (mg/LF).....	0,76

Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 3,30%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês OUTUBRO 2022

pH	7,1
COR (UH).....	1
TURBIDEZ (UT).....	0,67
CLORO LIVRE (mg/L Cl2	1,36
FLUORETO (mg/LF).....	0,7

Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 0,80%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês NOVEMBRO 2022

pH	7,1
COR (UH).....	1
TURBIDEZ (UT).....	0,54
CLORO LIVRE (mg/L Cl2	1,28
FLUORETO (mg/LF).....	0,71

Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 1,30%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês DEZEMBRO 2022

pH	7
COR (UH).....	1
TURBIDEZ (UT).....	0,49
CLORO LIVRE (mg/L Cl2	1,22
FLUORETO (mg/LF).....	0,76

Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 0,8%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês JANEIRO 2023

pH	7
COR (UH).....	1

TURBIDEZ (UT).....	0,38	
CLORO LIVRE (mg/L Cl2	0,9	
FLUORETO (mg/LF).....	0,77	Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 1,3%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês FEVEREIRO 2023

pH	7,1	
COR (UH).....	1	
TURBIDEZ (UT).....	0,27	
CLORO LIVRE (mg/L Cl2	0,61	
FLUORETO (mg/LF).....	0,75	Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 4,2%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês MARÇO 2023

pH	6,8	
COR (UH).....	1	
TURBIDEZ (UT).....	0,34	
CLORO LIVRE (mg/L Cl2	0,91	
FLUORETO (mg/LF).....	0,72	Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 2,9%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês ABRIL 2023

pH	6,94	
COR (UH).....	1,1	
TURBIDEZ (UT).....	0,39	
CLORO LIVRE (mg/L Cl2	1,03	
FLUORETO (mg/LF).....	0,75	Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 1,3%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês MAIO 2023

pH	6,88
COR (UH).....	1
TURBIDEZ (UT).....	0,32
CLORO LIVRE (mg/L Cl2	1,18
FLUORETO (mg/LF).....	0,8

Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 8,3%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês JUNHO 2023

pH	6,44
COR (UH).....	2,7
TURBIDEZ (UT).....	0,37
CLORO LIVRE (mg/L Cl2	1,3
FLUORETO (mg/LF).....	0,78

Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 0,4%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês JULHO 2023

pH	6,51
COR (UH).....	1,1
TURBIDEZ (UT).....	0,32
CLORO LIVRE (mg/L Cl2	1,29
FLUORETO (mg/LF).....	0,79

Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 3,8%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês AGOSTO 2023

pH	6,64
COR (UH).....	0,8
TURBIDEZ (UT).....	0,34
CLORO LIVRE (mg/L Cl2	1,19
FLUORETO (mg/LF).....	0,77

Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 2,9%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês SETEMBRO 2023

pH	6,53
COR (UH).....	0,5
TURBIDEZ (UT).....	0,45
CLORO LIVRE (mg/L Cl2	1,34
FLUORETO (mg/LF).....	0,8

Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 1,3%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês OUTUBRO 2023

pH	6,59
COR (UH).....	0,6
TURBIDEZ (UT).....	0,43
CLORO LIVRE (mg/L Cl2	1,31
FLUORETO (mg/LF).....	0,71

Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 0,8%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês NOVEMBRO 2023

pH	6,55
COR (UH).....	1,2
TURBIDEZ (UT).....	0,42
CLORO LIVRE (mg/L Cl2	1,14
FLUORETO (mg/LF).....	0,73

Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 2,1%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês DEZEMBRO 2023

pH	6,66
COR (UH).....	0,7
TURBIDEZ (UT).....	0,33
CLORO LIVRE (mg/L Cl2	1,08

Percentual de amostras com presença de

FLUORETO (mg/LF).....	0,75	coliformes totais: 3,3%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês JANEIRO 2024

pH	6,59	
COR (UH).....	0,5	
TURBIDEZ (UT).....	0,34	
CLORO LIVRE (mg/L Cl2	1,1	
FLUORETO (mg/LF).....	0,78	Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 0,8%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês FEVEREIRO 2024

pH	6,6	
COR (UH).....	0,5	
TURBIDEZ (UT).....	0,29	
CLORO LIVRE (mg/L Cl2	0,99	
FLUORETO (mg/LF).....	0,72	Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 2,1%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês MARÇO 2024

pH	6,67	
COR (UH).....	0,30	
TURBIDEZ (UT).....	0,29	
CLORO LIVRE (mg/L Cl2	1,12	
FLUORETO (mg/LF).....	0,75	Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 0,8%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês ABRIL 2024

pH	6,58
COR (UH).....	0,30
TURBIDEZ (UT).....	0,28
CLORO LIVRE (mg/L Cl2	1,09

FLUORETO (mg/LF).....	0,77	Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 7,1%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês MAIO 2024

pH	6,31	
COR (UH).....	0,40	
TURBIDEZ (UT).....	0,34	
CLORO LIVRE (mg/L Cl2	1,39	
FLUORETO (mg/LF).....	0,81	Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 1,2%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês JUNHO 2024

pH	6,41	
COR (UH).....	0,60	
TURBIDEZ (UT).....	0,31	
CLORO LIVRE (mg/L Cl2	1,44	
FLUORETO (mg/LF).....	0,78	Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 0,8%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês JULHO 2024

pH	6,51	
COR (UH).....	0,40	
TURBIDEZ (UT).....	0,24	
CLORO LIVRE (mg/L Cl2	1,45	
FLUORETO (mg/LF).....	0,79	Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 0,8%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês AGOSTO 2024

pH	6,72
COR (UH).....	0,50
TURBIDEZ (UT).....	0,36

CLORO LIVRE (mg/L Cl2	1,21	
FLUORETO (mg/LF).....	0,77	Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 2,9%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês SETEMBRO 2024

pH	6,68	
COR (UH).....	0,10	
TURBIDEZ (UT).....	0,32	
CLORO LIVRE (mg/L Cl2	1,13	
FLUORETO (mg/LF).....	0,78	Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 2,9%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês OUTUBRO 2024

pH	6,74	
COR (UH).....	0,10	
TURBIDEZ (UT).....	0,27	
CLORO LIVRE (mg/L Cl2	1,25	
FLUORETO (mg/LF).....	0,74	Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 1,7%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês NOVEMBRO 2024

pH	6,74	
COR (UH).....	0,00	
TURBIDEZ (UT).....	0,29	
CLORO LIVRE (mg/L Cl2	1,21	
FLUORETO (mg/LF).....	0,72	Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 0,40%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês DEZEMBRO 2024

pH	6,62
COR (UH).....	0,90
TURBIDEZ (UT).....	0,29

CLORO LIVRE (mg/L Cl2	1,27	
FLUORETO (mg/LF).....	0,75	Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 4,20%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês JANEIRO 2025

pH	6,66	
COR (UH).....	1,00	
TURBIDEZ (UT).....	0,35	
CLORO LIVRE (mg/L Cl2	1	
FLUORETO (mg/LF)*.....	0,72	Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 0,80%

* resultado médio dos ensaios realizados na água tratada da ETA.

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês FEVEREIRO 2025

pH	6,54	
COR (UH).....	1,10	
TURBIDEZ (UT).....	0,63	
CLORO LIVRE (mg/L Cl2	0,97	
FLUORETO (mg/LF)*.....	0,71	Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 2,50%

* resultado médio dos ensaios realizados na água tratada da ETA.

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês MARÇO 2025

pH	6,57	
COR (UH).....	1,00	
TURBIDEZ (UT).....	0,28	
CLORO LIVRE (mg/L Cl2	0,83	
FLUORETO (mg/LF)*.....	0,71	Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 2,50%

* resultado médio dos ensaios realizados na água tratada da ETA.