

ITENS A SEREM VERIFICADOS JUNTO A VISTORIA DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO

ITEM	QUANTO AO ACESSO PARA LEITURA E MANUTENÇÃO	SIM	NÃO	NÃO SE APLICA
1	LIVRE ACESSO AOS MEDIDORES OU EM LOCAL COM ACESSO POR CHAVE PADRÃO?	X		
2	MEDIDORES INSTALADOS EM LOCAL SEM INTERFERÊNCIA DE OUTRAS INSTALAÇÕES (GÁS, ELÉTRICA, INCÊNDIO)?	X		
3	MEDIDORES LOCALIZADOS EM UM PONTO QUE NÃO INTERFIRA NA CIRCULAÇÃO INTERNA E QUE NÃO POSSA SER DANIFICADO PELA PASSAGEM DE PESSOAS OU EQUIPAMENTOS?	X		
4	MEDIDORES LOCALIZADOS EM AMBIENTE COM PÉ-DIREITO SUPERIOR A 2m, FORA DA LAJE DE COBERTURA, COM LARGURA DE, NO MÍNIMO, 1,10m NA SUA PARTE FRONTAL PARA VIABILIZAR OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO E ACESSO COM ESCADA CONVENCIONAL (SEM ESCADA MARINHEIRO)?	X		
5	CONDOMÍNIO TEM PORTARIA FUNCIONANDO EM HORÁRIO COMERCIAL, OU, MINIMAMENTE, PORTARIA REMOTA QUE POSSA MONITORAR O SERVIDOR DA COMUSA EM QUALQUER HORÁRIO COMERCIAL?			X
	QUANTO AOS NICHOS	SIM	NÃO	NÃO SE APLICA
6	NICHOS EM DIMENSÕES ADEQUADAS CONFORME APÊNDICE H?	X		
7	CASO POSSUA PROTEÇÃO COMO PORTINHOLA, GRADE OU PORTA, É ACESSÍVEL MEDIANTE CHAVE PADRÃO?	X		
8	MEDIDOR ESTÁ INSTALADO A, NO MÍNIMO, 20cm COM RELAÇÃO A FACE INTERNA DO TOPO DO NICHOS?	X		
9	NO CASO DE NICHOS MÚLTIPLOS, É RESPEITADA A DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE EIXOS DE 20cm LIVRES?	X		
	QUANTO ÀS INSTALAÇÕES	SIM	NÃO	NÃO SE APLICA
10	HÁ DOIS REGISTROS TIPO ESFERA (METÁLICOS) INSTALADOS À MONTANTE E JUSANTE DE CADA MEDIDOR?	X		
11	DIMENSÕES DO QUADRO OU ARMÁRIO ADEQUADAS, CONFORME APÊNDICE H?	X		
12	ILUMINAÇÃO ADEQUADA NO AMBIENTE?	X		
13	ISENTO DE DISPOSITIVOS TAIS COMO TORNEIRA, VRP, FILTRO?	X		
	QUANTO AOS MEDIDORES	SIM	NÃO	NÃO SE APLICA
14	MEDIDORES NOVOS?	X		
15	HIDRÔMETRO TIPO Y/B (Qn 0,75m³/h)?	X		
16	RELOJOARIA ORIENTÁVEL COM GIRO DE ATÉ 360° EFETUADO COM A MÃO, LEITURA DIRETA COM INCLINAÇÃO DE 45° EM RELAÇÃO AO PLANO HORIZONTAL?	X		
17	POSIÇÃO DE INSTALAÇÃO NO SENTIDO CORRETO (HORIZONTAL)?	X		
18	POSSUEM LACRE DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO?	X		
19	NÃO APRESENTAM QUAISQUER DANOS APARENTES?	X		
20	MEDIDORES CLARAMENTE IDENTIFICADOS COM OS RESPECTIVOS NÚMEROS DAS UNIDADES CONDOMINIAIS QUE ATENDEM?	X		

OBSERVAÇÃO 1: Embora na fase da Vistoria das Instalações Hidrossanitárias não se aplica o item 5 - CONDOMÍNIO TEM PORTARIA FUNCIONANDO EM HORÁRIO COMERCIAL, OU, MINIMAMENTE, PORTARIA REMOTA QUE POSSA MONITORAR O SERVIDOR DA COMUSA EM QUALQUER HORÁRIO COMERCIAL, o mesmo é condicionante para a adesão aos serviços após a implantação do condomínio.

OBSERVAÇÃO 2: Este check-list não isenta o atendimento, na íntegra, dos itens dispostos no Manual de Instalações Hidrossanitárias.

ITENS A SEREM VERIFICADOS EM CONDOMÍNIOS EXISTENTES PARA ADEÇÃO A EMISSÃO DE FATURAS INDIVIDUALIZADAS

ITEM	QUANTO AO ACESSO PARA LEITURA E MANUTENÇÃO	SIM	NÃO
1	LIVRE ACESSO AOS MEDIDORES OU EM LOCAL COM ACESSO POR CHAVE PADRÃO?	X	
2	MEDIDORES INSTALADOS EM LOCAL SEM INTERFERÊNCIA DE OUTRAS INSTALAÇÕES (GÁS, ELÉTRICA, INCÊNDIO)?	X	
3	MEDIDORES LOCALIZADOS EM UM PONTO QUE NÃO INTERFIRA NA CIRCULAÇÃO INTERNA E QUE NÃO POSSA SER DANIFICADO PELA PASSAGEM DE PESSOAS OU EQUIPAMENTOS?	X	
4	MEDIDORES LOCALIZADOS EM AMBIENTE COM PÉ-DIREITO SUPERIOR A 2m, FORA DA LAJE DE COBERTURA, COM LARGURA DE, NO MÍNIMO, 1,10m NA SUA PARTE FRONTAL PARA VIABILIZAR OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO E ACESSO COM ESCADA CONVENCIONAL (SEM ESCADA MARINHEIRO)?	X	
5	CONDOMÍNIO TEM PORTARIA FUNCIONANDO EM HORÁRIO COMERCIAL, OU, MINIMAMENTE, PORTARIA REMOTA QUE POSSA MONITORAR O SERVIDOR DA COMUSA EM QUALQUER HORÁRIO COMERCIAL?	X	
	QUANTO AOS NICHOS	SIM	NÃO
6	NICHOS EM DIMENSÕES ADEQUADAS CONFORME APÊNDICE H?	X	
7	CASO POSSUA PROTEÇÃO COMO PORTINHOLA, GRADE OU PORTA, É ACESSÍVEL MEDIANTE CHAVE PADRÃO?	X	
8	MEDIDOR ESTÁ INSTALADO A, NO MÍNIMO, 20cm COM RELAÇÃO A FACE INTERNA DO TOPO DO NICHOS?	X	
9	NO CASO DE NICHOS MÚLTIPLOS, É RESPEITADA A DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE EIXOS DE 20cm LIVRES?	X	
	QUANTO AS INSTALAÇÕES	SIM	NÃO
10	HÁ DOIS REGISTROS TIPO ESFERA (METÁLICOS) INSTALADOS À MONTANTE E JUSANTE DE CADA MEDIDOR?	X	
11	DIMENSÕES DO QUADRO OU ARMÁRIO ADEQUADAS, CONFORME APÊNDICE H?	X	
12	ILUMINAÇÃO ADEQUADA NO AMBIENTE?	X	
13	ISENTO DE DISPOSITIVOS TAIS COMO TORNEIRA, VRP, FILTRO?	X	
	QUANTO AOS MEDIDORES	SIM	NÃO
14	MEDIDORES NOVOS OU COM USO, SENDO A DATA DE FABRICAÇÃO DE, NO MÁXIMO, DOIS ANOS E CONSUMO DE ATÉ 240m ³ ?	X	
15	HIDRÔMETRO TIPO Y/B (Qn 0,75m ³ /h)?	X	
16	RELOJOARIA ORIENTÁVEL COM GIRO DE ATÉ 360° EFETUADO COM A MÃO, LEITURA DIRETA COM INCLINAÇÃO DE 45° EM RELAÇÃO AO PLANO HORIZONTAL?	X	
17	POSIÇÃO DE INSTALAÇÃO NO SENTIDO CORRETO (HORIZONTAL)?	X	
18	POSSUEM LACRE DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO?	X	
19	NÃO APRESENTAM QUAISQUER DANOS APARENTE?	X	
20	MEDIDORES CLARAMENTE IDENTIFICADOS COM OS RESPECTIVOS NÚMEROS DAS UNIDADES CONDOMINIAIS QUE ATENDEM?	X	

OBSERVAÇÃO 1: A vistoria de Medição Individualizada será realizada mediante solicitação via canais de atendimento da COMUSA.

OBSERVAÇÃO 2: Este check-list não isenta ao atendimento, na íntegra, dos itens dispostos no Manual de Instalações Hidrossanitárias.